



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2025-062313

접 수 일 자 : 2025년 04월 23일

대 표 자 : 조흥준, 조영휘

시험완료일자 : 2025년 05월 20일

업 체 명 : (주)천지건업

주 소 : 충청남도 아산시 배방읍 세교길 147

시 료 명 : 철근 받침대(고강도-345)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
압축강도	N/mm ²	No.1	41	KS F 4426 : 2023
압축강도	N/mm ²	No.2	46	KS F 4426 : 2023
압축강도	N/mm ²	No.3	46	KS F 4426 : 2023
흡수율	%	No.1	5	KS F 4426 : 2023
흡수율	%	No.2	5	KS F 4426 : 2023
흡수율	%	No.3	5	KS F 4426 : 2023

- 압축강도는 제공된 보조가압판을 이용하여 시험한 결과임

- 가압 전 단면적 의뢰자 제공 : (55×45) mm

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Sun Hyuk

작성자 : 김선혁

Tel : 032-570-9642

Lee Ri Won

기술책임자 : 이기원

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2025년 05월 20일

KTR 한국화학융합시험연구원장

원 본 대 조 필



위변조 확인용 QR code